PODROBNÁ SITUACE – III. část

M 1:500

LEGENDA:

- nová kanalizace
- stávající kanalizace
- stávající vodovod
- sdělovací kabely O2
- NN podzemní vedení
- VN podzemní vedení

LB1–0,0
LB2–23,0
LB3–48,0
LB4–153,0
LB5–180,0
LB6–186,5
LB7–8,5

Vodovodní řad A1
PE DN100 SDR 11–186,5 m

Vodovodní řad A1–1
PE DN100 SDR 11–8,5 m

Vodovodní řad A2
PE DN80 SDR 11
3ks přípojek DN

PVC 200
PVC 300
PVC 150

Řad A
příruba LT DN 100
COMBI 3xŠ100 a 3xZŠS
příruba LT DN 100

Řad A1
příruba LT DN 100
COMBI 3xŠ100 a 3xZŠS
příruba LT DN 100

Řad A1–1
příruba LT DN 100
COMBI 3xŠ100 a 3xZŠS
příruba LT DN 100
stáv. Řad

H1
H 80
nadzemní

PK LT 90°
příruba LT DN 80
PE 100 DN 80
dl.2,0 m

příruba LT DN 80
S80 (přír.)+ ZŠS

MMA LT 100/80 (PE,přír)

nadzemní požární hydrant
PE 100 SDR 11 – 2,0 m

LB4
LB5

SS
SR
ER
asf.
bet.

Zakreslené inženýrské sítě jsou zakresleny pouze orientačně na základě získaných podkladů od vlastníků a provozovatelů a neslouží jako podklad pro vytýčení.

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODP. PROJ.	HIP
Ing. D. Holzer	Ing. K. Švejkovský	Ing. K. Švejkovský	Ing. K. Švejkovský

STAVEBNÍK: Klínec 138 25210 Mníšek pod Brdy IČ 00640719

STAVBA:

KLÍNEC –
dostavba kanalizace a vodovodu

parc. č.:
492/7, 905/2, 905/10, 904/13, 904/12, 904/2, 925/5, 905/1, 917/6, 586/3, 864/2, 61/4, 905/1, 916/2, 65/2, 871, 881/3

OBSAH:

PODROBNÁ SITUACE – III. ČÁST

PRO-SYSTEM vodohospodářské služby, s.r.o.
Věštínská 1611/19
153 00 Praha 5
tel.: 257 313 080
http://www.pro-systemvs.cz

FORMÁT	2/A4	ČÍSLO PARÉ
STUPEŇ	DUR+DSP	
DATUM	LEDEN 2017	
MĚŘÍTKO	1:500	
kótováno v	m	
Č. ZAKÁZKY	–	
Č. VÝKRESU	C5.	